

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-2	地下水観測孔 No.1-3	地下水観測孔 No.1-4	地下水観測孔 No.1-5	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-1
採取日								8月2日	8月2日
採取時刻								14:25	15:45
Cs-134(約2年)								2.4	1.0
Cs-137(約30年)								4.0	2.3
その他									
全							ND(18)	ND(18)	
H-3(約12年)								分析中	分析中
Sr-90(約29年)								-	-

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

< 参考 > 前回公表までの最高値(護岸地下水)

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-1	地下水観測孔 No.1-2	地下水観測孔 No.1-3	地下水観測孔 No.1-4	地下水観測孔 No.1-5
Cs-134(約2年)	1.1 [7/1]	1.9 [7/8]	11,000 [7/9]	ND	1.5 [7/8]	21 [7/31]
Cs-137(約30年)	1.5 [7/1]	3.6 [7/8]	22,000 [7/9]	1.4 [7/12]	3.6 [7/8]	44 [7/31]
その他	Ru-106(約370日)	26 [5/24]	7.9 [7/8]	95 [7/5]	17 [7/22]	ND
	Mn-54(約310日)	ND	1.0 [7/5]	62 [7/5]	ND	ND
	Co-60(約5年)	0.50 [7/19]	ND	3.1 [7/8]	ND	ND
	Sb-125(約3年)	1.7 [7/11]	ND	250 [7/15]	1.4 [7/12]	ND
全	1,900 [5/24]	4,400 [7/8]	900,000 [7/5] [7/9]	150,000 [7/22] [7/25] [7/29] [8/1]	330 [7/8]	1,200 [7/31]
H-3(約12年)	500,000 [5/24] [6/7]	630,000 [7/8]	380,000 [7/5] [7/11]	290,000 [7/12]	98,000 [7/11]	28,000 [7/31]
Sr-90(約29年)	1,200 [6/7]	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-1
Cs-134(約2年)	0.50 [7/9]	0.44 [8/1]	3.5 [7/25]	1.2 [7/25]
Cs-137(約30年)	1.2 [7/11] [8/1]	1.0 [7/29]	4.8 [7/11]	2.6 [8/1]
その他	Ru-106(約370日)	ND	ND	ND
	Mn-54(約310日)	ND	ND	ND
	Co-60(約5年)	ND	ND	ND
	Sb-125(約3年)	ND	ND	ND
全	1,700 [7/8]	380 [7/29]	1,400 [7/11]	180 [8/1]
H-3(約12年)	850 [6/26]	170 [7/29]	3,200 [H24. 12/12]	310 [7/25]
Sr-90(約29年)	54 [5/31]	分析中	8.3 [H24. 12/12]	分析中

* NDは検出限界値未満を表す。

* ()内は、各値の採取日を示す。