

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日	
採取時刻	11:27	11:36	11:46	11:54	12:00	
全β	130	75	120	42	24	
H-3(約12年)	140,000	420	150	310	2,000	

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

