

< 参考資料 >
 平成25年10月18日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日			
採取時刻	9:50	9:40	10:45	10:35	10:20			
全β	400,000	25	29	ND(18)	18			
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

