

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日			
採取時刻	10:50	10:40	10:25	10:35	10:45			
全β	220,000	22	ND(17)	ND(17)	ND(17)			
H-3(約12年)	170,000	370	370	480	1,700			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

