

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
平成25年11月3日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水								
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-10
採取日	11月3日	11月3日	11月3日	11月3日	11月3日				11月3日
採取時刻	11:11	10:53	10:17	10:27	10:37				14:40
全	260,000	22	24	24	ND(17)				24
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中				分析中

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位: Bq/L ()内は採取日

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
全	400,000 [10/17]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5]	390 [11/1]	670 [10/31]	2,800 [10/4] [10/17]

	E-6	E-7	E-8	E-10
全	46 [9/20]	ND	17 [10/3]	-
H-3(約12年)	340 [9/25] [10/9]	840 [10/9]	1,500 [10/9]	-

