

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >  
平成25年11月4日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水								
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-10
採取日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日				
採取時刻	9:22	9:16	9:03	8:45	8:38				
全β	220,000	31	ND(22)	ND(22)	ND(22)				
H-3(約12年)	160,000	380	300	780	2,100				

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月3日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L [ ]内は採取日

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
全β	400,000 [10/17]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5]	390 [11/1]	670 [10/31]	2,800 [10/4] [10/17]

	E-6	E-7	E-8	E-10
全β	46 [9/20]	ND	17 [10/3]	24 [11/3]
H-3(約12年)	340 [9/25] [10/9]	840 [10/9]	1,500 [10/9]	分析中

