

福島第一原子力発電所1～4号機建屋周辺地下水の詳細分析結果

単位: Bq/L

	建屋山側												
	1号機						2号機		3号機			4号機	
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
採取日			9月1日	9月1日		12月2日							
採取時刻			11:00	11:20		11:00							
Cs-134(約2年)			3.0	4.8		ND(0.75)							
Cs-137(約30年)			7.2	12		ND(0.98)							
その他 Sb-125(約3年)			ND	32		ND							
全			ND(21)	62		ND(15)							
H-3(約12年)			320	320		160							
Sr-90(約29年)			ND(0.34)	11		分析中							

* 太枠内が今回公表データ。他は9月9日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。

