

福島第一原子力発電所 3号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

(データ集約 : 3/25)

採取場所	3号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	平成25年3月17日 10時37分～10時47分		平成25年3月17日 10時47分～11時17分	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	1.0E-06	ND	6.2E-07
Cs-134 (約2年)	ND	2.4E-06	2.1E-06	1.4E-06
Cs-137 (約30年)	5.6E-06	3.0E-06	4.8E-06	1.8E-06

- ※ 0.0E-0とは、 0.0×10^{-0} と同じ意味である。
 ※ 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
 本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。