

< 参考資料 >
平成25年8月30日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井			
	No.7	No.8	No.9	No.10
採取日	8月29日	8月29日	8月29日	8月29日
採取時刻	10:50	10:45	10:40	10:35
全ベータ	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
トリチウム	470	56	38	290

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。