

< 参考資料 >
平成25年9月3日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井					
	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
採取時刻	14:10	14:15	14:18	14:22	14:35	14:38
全ベータ	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
トリチウム	530	60	53	330	330	910

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。