

< 参考資料 >
平成25年9月9日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果(揚水井)

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井					
	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日
採取時刻	10:15	10:20	10:25	10:30	10:40	10:45
全	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	490	56	53	240	320	840

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。