

< 参考資料 >
 平成25年10月3日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
採取時刻	9:40	9:45	9:50	9:52	9:55	10:00	10:10	10:15
全	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)	16	110	340	54	44	200	240	680

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

