

< 参考資料 >  
 平成25年10月17日  
 東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日
採取時刻	11:28	11:35	11:40	11:45	11:52	11:55	12:03	12:08
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	21	140	390	50	62	260	280	680

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

