

< 参考資料 >
 平成25年10月31日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日
採取時刻	10:53	11:03	11:06	11:16	11:20	11:24	11:34	11:39
全β	ND(15)	ND(15)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	28	160	320	63	66	290	480	890

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

