

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|---------|-----|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | 5月9日 | 5月9日 | / |
| 採取時刻 | 9:40 | 9:45 | |
| 全β | ND(19) | ND(19) | |
| H-3(約12年) | ND(120) | ND(120) | |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|------------|-------------------|-------------|
| 全β | 54 <3/28> | 240 <3/20> | 35 <3/17> |
| H-3(約12年) | 180 <4/15> | 7,000 <3/24,3/25> | 1,400 <5/7> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。

