

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日		6月27日	6月27日
採取時刻		8:51	8:44
全β		110	17
H-3(約12年)		150	720

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全β	54 <3/28>	260 <6/10>	43 <6/14>
H-3(約12年)	480 <6/18>	7,000 <3/24>	2,600 <5/24>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。

