

< 参 考 資 料 >
平成26年5月8日
東京電力株式会社

焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

| | 焼却工作建屋 東側 | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 採取日 | 平成26年5月7日 | 平成26年5月8日 |
| 採取時刻 | 7:55 | 7:50 |
| 全ベータ(Bq/cm ³) | 0.033 | 0.047 |
| トリチウム(Bq/cm ³) | ND(0.11) | 分析中 |

半減期 トリチウム:約12年

- * 太枠内が今回公表データ。他は5月7日にお知らせ済み
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

