

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月1日	4月1日
採取時刻	11:40	11:20
Cs-134(約2年)	16,000	1,600
Cs-137(約30年)	57,000	5,600
全	70,000	8,700
H-3(約12年)	430	1,300

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

