

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月6日	4月6日
採取時刻	11:50	11:10
Cs-134(約2年)	13,000	1,500
Cs-137(約30年)	46,000	5,200
全	60,000	8,600
H-3(約12年)	460	1,300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

