

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月29日	4月29日
採取時刻	8:00	7:50
Cs-134(約2年)	17,000	990
Cs-137(約30年)	60,000	3,400
全	66,000	5,900
H-3(約12年)	330	1,500

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

