

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月15日	5月15日
採取時刻	10:45	10:25
Cs-134(約2年)	8,100	920
Cs-137(約30年)	29,000	3,500
全β	38,000	6,600
H-3(約12年)	300	1,600

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

