

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参考資料 >  
2015年7月24日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           |        | H4エリア周辺地下水 |         |        |        |       |     |     |     |         |      |      |      |      |      |             |     |
|-----------|--------|------------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|---------|------|------|------|------|------|-------------|-----|
|           |        | E-1        | E-2     | E-3    | E-4    | E-5   | E-6 | E-7 | E-8 | E-9     | E-10 | E-11 | E-12 | E-13 | E-14 | ウェル<br>ポイント | F-1 |
| 採取日       | 7月22日  | 7月22日      | 7月22日   | 7月22日  | 7月22日  | 7月22日 | /   | /   | /   | 7月22日   | /    | /    | /    | /    | /    | /           | /   |
| 採取時刻      | 8:50   | 8:45       | 8:30    | 8:35   | 8:40   | /     | /   | /   | /   | 8:55    | /    | /    | /    | /    | /    | /           | /   |
| 全         | 14,000 | ND(17)     | ND(17)  | ND(17) | ND(17) | /     | /   | /   | /   | 8,600   | /    | /    | /    | /    | /    | /           | /   |
| H-3(約12年) | 340    | 150        | ND(110) | 130    | 120    | /     | /   | /   | /   | ND(110) | /    | /    | /    | /    | /    | /           | /   |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考> 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

|           |                 | E-1              | E-2          | E-3              | E-4                 | E-5               | E-6          | E-7           | E-8 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|-----|
| 全         | 710,000 [11/10] | 650 [9/4]        | 570 [9/18]   | 1,300 [9/15]     | 100 [9/24]          | 63 <9/9>          | 60 <8/13>    | 36 [3/10]     |     |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 7,700 <4/28> | 2,600 <2/18,3/1> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> | 2,300 [11/13] |     |

  

|           |                | E-9           | E-10         | E-11         | E-12         | E-13       | E-14            | ウェルポイント    | F-1 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----|
| 全         | 20,000 [5/20]  | 160 <4/8>     | 170 [3/11]   | 37 <1/23>    | 21 [1/6]     | 40 <8/20>  | 16,000 [11/28]  | 36 <8/19>  |     |
| H-3(約12年) | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 1,800 [4/14] | 640 <8/26> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |     |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は2013年、[ ]は2014年、[ ]は2015年。

