

## 地下貯水槽 トリチウム分析結果(2015年11月4日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	11月4日	/	11月4日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	8:23	/	8:16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	ND(200)	/	ND(200)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	8:02	8:32	8:10	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	780	ND(210)	ND(210)	ND(210)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。

(注2)NDIは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。