

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
採取時刻	11:25	10:30	11:00	10:35
Cs-134(約2年)	5,200	990	160	31
Cs-137(約30年)	22,000	4,300	760	190
全β	29,000	6,100	2,400	260
H-3(約12年)	1,200	780	240	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

