

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16日
採取時刻	12:00	12:15	12:30	12:20
Cs-134(約2年)	3,500	750	160	35
Cs-137(約30年)	15,000	3,200	740	200
全	21,000	4,600	2,400	220
H-3(約12年)	840	530	230	100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

