

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月24日	11月24日	11月24日	11月24日
採取時刻	14:10	13:35	13:55	13:40
Cs-134(約2年)	1,600	1,500	200	37
Cs-137(約30年)	6,800	6,100	950	180
全	9,800	10,000	3,200	260
H-3(約12年)	430	840	200	110

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

