

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日
採取時刻	12:15	11:45	12:05	11:50
Cs-134(約2年)	4,100	290	260	18
Cs-137(約30年)	17,000	1,200	1,100	100
全	23,000	1,700	3,400	230
H-3(約12年)	980	1,500	230	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

