

< 参 考 資 料 >
2015 年 5 月 20 日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内2号機放水路立坑サンプリング結果

単位:Bq/L

	2号機放水路立坑水				
	上流側 ^(注)		下流側		
採取日	5月19日	5月20日	5月16日	5月19日	5月20日
採取時刻	10:40	11:00	12:10	11:00	10:50
Cs-134(約2年)	580	400	88	99	81
Cs-137(約30年)	2,100	1,500	400	390	250
全β	6,400	6,000	510	500	370
H-3(約12年)	180	分析中	150	170	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は5月19日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注)立坑下流側の採取を開始したことから、従来、「2号機放水路立坑水」とのみ表記していた採取点を「上流側」とします。