

## 福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口								
採取日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日
採取時刻	7:14	7:29	7:25	7:28	7:40	7:25	7:17	7:30	7:20
Cs-134(約2年)	ND(3.9)	ND(3.2)	ND(1.5)	ND(2.1)	ND(2.1)	ND(2.1)	ND(1.8)	2.3	ND(2.1)
Cs-137(約30年)	7.3	7.8	7.5	9.0	11	8.4	6.6	14	4.5
全β	14	15	23	20	28	16	17	24	ND(12)

採取場所	K排水路排水口								
採取日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日
採取時刻	7:25	7:28	7:20	7:38	7:24	7:25	7:30	7:35	7:28
Cs-134(約2年)	3.1	ND(2.2)	2.6	2.3	ND(2.0)	ND(2.5)	ND(2.2)	ND(2.2)	7.0
Cs-137(約30年)	13	8.9	11	8.2	8.4	11	6.0	7.0	32
全β	19	15	24	27	19	23	22	ND(13)	57

採取場所	K排水路排水口								
採取日	11月4日								
採取時刻	7:25								
Cs-134(約2年)	3.5								
Cs-137(約30年)	14								
全β	19								

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月4日までにお知らせ済み。