

福島第一原子力発電所 構内散水試料分析結果

単位: Bq/L

	処理水タンク(A) (モバイルRO膜装置)	
	東京電力	第三者機関
採取日	2015年8月19日	2015年8月19日
採取時刻	16:00	16:00
セシウム134	ND(0.61)	ND(0.26)
セシウム137	ND(0.72)	ND(0.24)
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし
全ベータ	ND(2.0)	ND(0.65)
トリチウム	160	130

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。