

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | ND(6.6) | ND(6.6) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(5.6) | ND(7.0) | ND(7.1) | ND(5.4) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(5.7) | ND(6.9) | ND(6.7) | ND(7.1) | ND(7.5) | ND(6.6) | ND(4.9) | ND(7.1) | | | |
| | ND(7.7) | ND(5.6) | ND(5.8) | ND(7.5) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(4.8) | ND(5.6) | ND(5.6) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(6.2) | ND(6.6) | ND(6.7) | ND(6.0) | ND(7.0) | ND(6.8) | ND(5.8) | | | |
| | ND(6.4) | ND(7.7) | ND(6.6) | ND(5.9) | ND(7.4) | ND(6.3) | ND(6.0) | ND(5.4) | ND(5.6) | ND(7.0) | ND(7.3) | ND(6.1) | ND(7.0) | ND(6.1) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(5.8) | ND(6.8) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(5.8) | ND(6.3) | ND(6.6) | ND(6.4) | ND(7.2) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(6.6) | ND(7.2) | ND(7.5) | ND(6.6) | ND(5.7) | ND(6.2) | ND(6.9) | ND(6.5) | ND(7.4) | ND(6.4) | ND(6.4) | | | |
| | - | ND(6.0) | - | - | - | - | - | - | ND(6.0) | - | - | - | - | - | - | ND(5.2) | - | - | | | |
| | ND(6.5) | ND(7.7) | ND(6.2) | ND(6.8) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(7.5) | ND(7.5) | ND(6.2) | ND(7.4) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(5.9) | ND(7.2) | ND(6.7) | ND(8.6) | ND(6.3) | ND(6.6) | | | |
| | ND(6.9) | ND(7.0) | ND(7.8) | ND(7.4) | ND(6.7) | ND(7.0) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(7.8) | ND(6.5) | ND(6.3) | ND(5.7) | ND(6.8) | ND(7.1) | ND(6.2) | ND(8.0) | ND(5.6) | ND(7.1) | | | |
| | ND(6.5) | ND(6.9) | ND(6.4) | ND(5.4) | ND(6.0) | ND(6.2) | ND(6.3) | ND(8.0) | ND(6.4) | ND(5.2) | ND(6.7) | ND(6.0) | ND(6.6) | ND(6.6) | ND(7.4) | ND(6.7) | ND(6.0) | ND(4.9) | | | |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|
| | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(9.9) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | | | |
| | ND(10) | ND(11) | ND(14) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.7) | ND(10) | ND(12) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | | | |
| | ND(10) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.7) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(13) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(9.9) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(13) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | | | |
| | - | ND(11) | - | - | - | - | - | - | ND(10) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | - | | | |
| | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | 12 | ND(11) | ND(12) | ND(13) | ND(11) | 14 | 17 | 12 | ND(11) | ND(12) | ND(11) | 13 | ND(11) | ND(11) | | | |
| | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(9.6) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.6) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | | | |
| | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(16) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(9.4) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(9.7) | ND(11) | | | |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | ND(16) | ND(19) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(19) | ND(16) | ND(19) | | | |
| | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | | | |
| | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(19) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | | | |
| | - | ND(16) | - | - | - | - | - | - | ND(17) | - | - | - | - | - | - | ND(17) | - | - | | | |
| | 45 | 30 | 25 | 34 | 36 | 42 | 25 | 48 | 35 | 32 | 54 | 38 | 20 | 43 | 34 | 54 | 35 | 49 | | | |
| | ND(16) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | | | |
| | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | | | |

- はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東