

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | ND(7.2) | ND(5.9) | ND(6.4) | ND(5.9) | ND(5.4) | ND(5.7) | ND(6.4) | ND(6.6) | ND(7.1) | ND(7.3) | ND(6.2) | ND(5.8) | ND(6.4) | ND(5.7) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(6.8) | | | | |
| | ND(7.3) | ND(5.7) | ND(6.6) | ND(5.1) | ND(6.8) | ND(7.8) | ND(5.9) | ND(5.8) | ND(6.4) | ND(7.5) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(7.1) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(6.2) | ND(6.4) | | | | |
| | ND(7.7) | ND(6.3) | ND(6.4) | ND(6.8) | ND(7.5) | ND(7.8) | ND(7.2) | ND(6.2) | ND(7.1) | ND(6.2) | ND(7.4) | ND(5.8) | ND(6.4) | ND(5.9) | ND(6.2) | ND(6.3) | ND(6.0) | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(6.2) | ND(6.4) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(6.4) | ND(6.2) | ND(6.4) | ND(7.7) | ND(6.7) | ND(6.2) | ND(5.7) | ND(7.2) | ND(6.2) | ND(7.0) | ND(6.4) | | | | |
| | - | ND(6.6) | - | - | - | - | - | - | ND(7.2) | - | - | - | - | - | - | ND(6.4) | - | | | | |
| | ND(7.3) | ND(7.3) | ND(8.4) | ND(8.5) | ND(7.3) | ND(9.1) | ND(8.1) | ND(7.7) | ND(7.4) | ND(6.5) | ND(7.4) | ND(8.1) | ND(7.0) | ND(8.1) | ND(7.5) | ND(7.8) | ND(8.3) | | | | |
| | ND(7.0) | ND(4.9) | ND(5.4) | ND(7.0) | ND(6.6) | ND(7.8) | ND(6.3) | ND(5.9) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(7.0) | ND(6.4) | ND(6.9) | ND(7.2) | ND(6.6) | ND(6.9) | ND(7.4) | | | | |
| | ND(6.8) | ND(6.4) | ND(6.8) | ND(6.9) | ND(6.8) | ND(6.5) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(6.8) | ND(5.8) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(5.3) | ND(6.8) | ND(6.8) | ND(7.0) | | | | |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | ND(11) | ND(13) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(9.9) | ND(9.2) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(12) | | | | |
| | ND(10) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(9.8) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(9.8) | ND(10) | ND(11) | ND(9.3) | ND(9.1) | | | | |
| | ND(11) | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(9.9) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(9.8) | ND(11) | ND(11) | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(9.9) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(9.8) | ND(9.6) | ND(10) | ND(10) | | | | |
| | - | ND(10) | - | - | - | - | - | - | ND(12) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | | | | |
| | 15 | 20 | 14 | 15 | 17 | 13 | 21 | ND(12) | ND(12) | ND(12) | ND(11) | 11 | 11 | ND(11) | 12 | 11 | 12 | | | | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(10) | ND(12) | ND(10) | ND(9.5) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | | | | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(12) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | | | | |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | | | | |
| | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | | | | |
| | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(19) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | ND(19) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | | | | |
| | - | ND(18) | - | - | - | - | - | - | ND(19) | - | - | - | - | - | - | ND(16) | - | | | | |
| | 33 | 89 | 60 | 65 | 44 | 59 | 61 | 31 | 33 | 51 | 50 | 38 | 52 | 49 | 33 | 47 | 58 | | | | |
| | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | | | | |
| | ND(17) | ND(19) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(19) | ND(17) | ND(18) | ND(19) | ND(17) | ND(16) | | | | |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東