

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | ND(7.2) | ND(7.1) | ND(5.7) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(10) | ND(6.0) | ND(6.1) | ND(5.6) | ND(5.6) | ND(6.1) | ND(6.4) | ND(7.3) | ND(6.0) | ND(7.1) | ND(6.3) | ND(5.8) | ND(6.6) | | | |
| | ND(6.2) | ND(6.2) | ND(6.8) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(5.7) | ND(6.0) | ND(7.1) | ND(6.2) | ND(5.8) | ND(6.0) | ND(6.4) | ND(7.5) | ND(6.2) | ND(5.8) | ND(5.7) | ND(6.0) | ND(6.3) | | | |
| | ND(7.2) | ND(7.5) | ND(6.4) | ND(5.7) | ND(6.4) | ND(6.5) | ND(6.7) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(6.3) | ND(5.4) | ND(6.6) | ND(7.1) | ND(5.8) | ND(5.9) | ND(4.8) | ND(7.2) | ND(5.8) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(7.0) | ND(5.7) | ND(6.8) | ND(6.8) | ND(6.7) | ND(5.5) | ND(6.0) | ND(6.7) | ND(5.9) | ND(6.8) | ND(6.8) | ND(6.6) | ND(7.7) | ND(7.0) | ND(6.7) | ND(6.1) | | | |
| | - | ND(6.4) | - | - | - | - | - | - | ND(5.4) | - | - | - | - | - | - | ND(6.5) | - | - | | | |
| | ND(8.2) | ND(7.5) | ND(7.0) | ND(6.3) | ND(7.4) | ND(7.5) | ND(8.1) | ND(6.2) | ND(8.8) | ND(7.4) | ND(8.4) | ND(7.7) | ND(7.3) | ND(6.4) | ND(7.4) | ND(7.0) | ND(9.0) | ND(8.0) | | | |
| | ND(8.0) | ND(7.5) | ND(5.6) | ND(7.2) | ND(7.0) | ND(7.7) | ND(7.2) | ND(6.1) | ND(7.1) | ND(5.8) | ND(5.9) | ND(6.6) | ND(6.4) | ND(6.0) | ND(7.2) | ND(7.6) | ND(6.5) | ND(6.6) | | | |
| | ND(5.8) | ND(6.0) | ND(6.5) | ND(6.3) | ND(6.3) | ND(6.6) | ND(5.8) | ND(6.0) | ND(6.8) | ND(8.3) | ND(6.8) | ND(6.2) | ND(7.2) | ND(5.4) | ND(6.4) | ND(7.9) | ND(5.7) | ND(6.4) | | | |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | | | |
|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(9.7) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(8.8) | ND(11) | ND(9.6) | ND(11) | ND(11) | ND(9.4) | | | |
| | ND(12) | ND(11) | ND(10) | ND(12) | ND(10) | ND(9.7) | ND(10) | ND(9.8) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(9.5) | ND(10) | | | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(9.4) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(9.4) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(9.8) | ND(11) | ND(11) | ND(9.8) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(11) | ND(10) | ND(9.2) | ND(8.9) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(9.9) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(8.9) | ND(10) | ND(9.6) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | | | |
| | - | ND(15) | - | - | - | - | - | - | ND(10) | - | - | - | - | - | - | ND(11) | - | - | | | |
| | 18 | 12 | ND(11) | ND(12) | ND(11) | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | 17 | 12 | 20 | 22 | | | |
| | ND(9.8) | ND(11) | ND(11) | 11 | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(9.7) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(11) | ND(9.1) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | | | |
| | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(9.9) | ND(9.9) | ND(11) | ND(11) | ND(10) | ND(10) | ND(11) | ND(10) | ND(11) | ND(9.8) | ND(10) | ND(9.1) | | | |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | | | |
| | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | | | |
| | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | | | |
| | - | ND(16) | - | - | - | - | - | - | ND(16) | - | - | - | - | - | - | ND(18) | - | - | | | |
| | 51 | 45 | 40 | 42 | 55 | 54 | 57 | 53 | 28 | 75 | 46 | 50 | 75 | 49 | 61 | 59 | 78 | 98 | | | |
| | 33 | 18 | 23 | 23 | 17 | ND(16) | 19 | ND(18) | 18 | ND(17) | 29 | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | | | |
| | ND(18) | ND(18) | ND(19) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | | | |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東