

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

| 測定場所 | 9/13    | 9/14    | 9/15    | 9/16    | 9/17    | 9/18 | 9/19    | 9/20    | 9/21    | 9/22    | 9/23    | 9/24    | 9/25    | 9/26    | 9/27    | 9/28    | 9/29    | 9/30    | 10/1    | 10/2    | 10/3    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | ND(5.8) | ND(6.2) | ND(5.4) | ND(5.7) | ND(5.9) | 1    | ND(5.9) | ND(7.7) | ND(6.4) | ND(7.5) | ND(6.9) | ND(6.6) | ND(5.2) | ND(6.4) | ND(7.0) | ND(6.1) | ND(5.7) | ND(6.1) | ND(6.4) | ND(6.9) | ND(6.2) |
|      | ND(7.8) | ND(5.9) | ND(6.9) | ND(5.7) | ND(6.8) | 1    | ND(6.7) | ND(5.1) | ND(6.8) | ND(5.8) | ND(6.4) | ND(5.7) | ND(5.3) | ND(5.7) | ND(6.3) | ND(6.8) | ND(6.1) | ND(6.8) | ND(6.1) | ND(5.4) | ND(6.4) |
|      | ND(5.8) | ND(6.7) | ND(5.5) | ND(6.2) | ND(6.3) | 1    | ND(6.4) | ND(7.0) | ND(5.9) | ND(6.8) | ND(6.8) | ND(6.3) | ND(6.4) | ND(6.4) | ND(7.3) | ND(6.1) | ND(6.6) | ND(6.8) | ND(7.0) | ND(6.6) | ND(6.6) |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|      | ND(7.2) | ND(7.2) | ND(6.5) | ND(6.5) | ND(5.5) | 1    | ND(6.6) | ND(5.9) | ND(5.3) | ND(6.0) | ND(7.1) | ND(6.4) | ND(5.4) | ND(6.8) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(4.9) | ND(5.7) | ND(6.4) | ND(5.3) | ND(7.3) |
|      | -       | ND(6.2) | -       | -       | -       | -    | -       | -       | ND(6.6) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(6.8) | -       | -       | -       | -       | -       |
|      | ND(8.1) | ND(7.5) | ND(6.8) | ND(7.3) | ND(8.0) | 1    | ND(8.6) | ND(8.7) | ND(7.8) | ND(8.2) | ND(7.7) | ND(7.8) | ND(6.4) | ND(8.4) | ND(8.1) | ND(7.2) | ND(6.4) | ND(7.4) | ND(7.9) | ND(9.4) | ND(8.3) |
|      | ND(7.7) | ND(6.1) | ND(6.6) | ND(7.1) | ND(6.3) | 1    | ND(6.8) | ND(7.9) | ND(6.5) | ND(7.0) | ND(7.2) | ND(6.1) | ND(7.2) | ND(6.6) | ND(6.3) | ND(5.5) | ND(5.7) | ND(6.6) | ND(7.2) | ND(6.3) | ND(6.8) |
|      | ND(6.2) | ND(7.0) | ND(6.2) | ND(7.7) | ND(5.7) | 1    | ND(6.1) | ND(7.0) | ND(6.6) | ND(6.5) | ND(7.3) | ND(6.4) | ND(6.6) | ND(5.7) | ND(6.4) | ND(7.4) | ND(5.9) | ND(6.3) | ND(6.3) | ND(6.2) | ND(6.6) |

Cs-134(Bq/L)

| 測定場所 | 9/13    | 9/14    | 9/15    | 9/16    | 9/17    | 9/18 | 9/19    | 9/20    | 9/21    | 9/22   | 9/23    | 9/24   | 9/25   | 9/26    | 9/27    | 9/28    | 9/29    | 9/30    | 10/1    | 10/2    | 10/3   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|      | ND(11)  | ND(11)  | ND(9.8) | ND(10)  | ND(10)  | 1    | ND(9.6) | ND(11)  | ND(9.6) | ND(10) | ND(11)  | ND(11) | ND(11) | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.6) | ND(9.6) | ND(13)  | ND(10)  | ND(10) |
|      | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(11)  | ND(11)  | 1    | ND(11)  | ND(10)  | ND(12)  | ND(10) | ND(11)  | ND(11) | ND(11) | ND(9.0) | ND(11)  | ND(9.5) | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.1) | ND(10) |
|      | ND(9.8) | ND(11)  | ND(10)  | ND(9.6) | ND(12)  | 1    | ND(9.4) | ND(9.2) | ND(9.6) | ND(14) | ND(11)  | ND(11) | ND(10) | ND(11)  | ND(9.8) | ND(11)  | ND(10)  | ND(9.8) | ND(9.8) | ND(11)  | ND(10) |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      |
|      | ND(10)  | ND(11)  | ND(11)  | ND(10)  | ND(11)  | 1    | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(11) | ND(11)  | ND(11) | ND(11) | ND(10)  | ND(10)  | ND(9.5) | ND(9.3) | ND(10)  | ND(14)  | ND(10)  | ND(10) |
|      | -       | ND(10)  | -       | -       | -       | -    | -       | -       | ND(11)  | -      | -       | -      | -      | -       | -       | ND(11)  | -       | -       | -       | -       | -      |
|      | 18      | 14      | 16      | 15      | 14      | 1    | 18      | 22      | 24      | 26     | 19      | 12     | 15     | 15      | 20      | 15      | 14      | 26      | 22      | 20      | 16     |
|      | ND(9.6) | ND(11)  | ND(11)  | ND(11)  | ND(10)  | 1    | ND(11)  | ND(11)  | ND(10)  | ND(11) | ND(9.2) | ND(10) | ND(11) | ND(11)  | ND(12)  | ND(9.5) | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(11) |
|      | ND(11)  | ND(9.2) | ND(9.4) | ND(11)  | ND(9.5) | 1    | ND(11)  | ND(10)  | ND(10)  | ND(10) | ND(10)  | ND(10) | ND(11) | ND(9.6) | ND(11)  | ND(10)  | ND(9.6) | ND(11)  | ND(10)  | ND(9.9) | ND(11) |

Cs-137(Bq/L)

| 測定場所 | 9/13   | 9/14   | 9/15   | 9/16   | 9/17   | 9/18 | 9/19   | 9/20   | 9/21   | 9/22   | 9/23   | 9/24   | 9/25   | 9/26   | 9/27   | 9/28   | 9/29   | 9/30   | 10/1   | 10/2   | 10/3   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | 1    | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) |
|      | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | 1    | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) |
|      | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | 1    | ND(16) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(17) |
|      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|      | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | 1    | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(16) | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(16) |
|      | -      | ND(16) | -      | -      | -      | -    | -      | -      | ND(17) | -      | -      | -      | -      | -      | -      | ND(16) | -      | -      | -      | -      | -      |
|      | 79     | 72     | 62     | 53     | 53     | 1    | 85     | 84     | 85     | 87     | 100    | 59     | 62     | 51     | 89     | 79     | 56     | 92     | 87     | 92     | 88     |
|      | ND(16) | ND(18) | ND(18) | 39     | ND(18) | 1    | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | 17     | ND(16) | ND(16) | ND(18) | 22     |
|      | ND(17) | ND(17) | ND(16) | ND(16) | ND(17) | 1    | ND(18) | ND(16) | ND(16) | ND(18) | ND(17) | ND(17) | ND(18) | ND(17) | ND(18) | ND(18) | ND(16) | ND(18) | ND(18) | ND(17) | ND(18) |

- はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 を追加で測定。(2011/5/30~)  
 を追加で測定。(2011/8/2~)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1津波注意報発令により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東