

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日
採取時刻	12:20	12:00	12:15	12:05
Cs-134(約2年)	670	20	210	32
Cs-137(約30年)	3,200	86	1,100	160
全	4,600	150	3,700	160
H-3(約12年)	1,200	1,300	290	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

