

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日
採取時刻	13:00	12:35	12:50	12:40
Cs-134(約2年)	500	15	240	26
Cs-137(約30年)	2,400	91	1,000	140
全	3,400	140	3,700	170
H-3(約12年)	980	1,200	240	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

