

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3
	1	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(5.4)	ND(5.4)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(3.8)
	1	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(4.7)
	1	ND(5.1)	ND(5.4)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.7)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(5.0)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.7)
	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(3.7)	-	-	-
	1	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(6.8)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(6.2)	ND(6.6)	ND(6.0)	ND(5.0)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(6.2)	ND(8.1)	ND(4.4)	ND(5.8)
	1	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(5.4)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.6)
	1	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(4.5)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3
	1	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(3.3)	ND(4.4)	ND(2.7)	ND(6.2)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(6.0)
	1	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.3)
	1	ND(3.8)	ND(5.6)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.1)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(3.3)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(5.0)	ND(6.3)	ND(5.7)
	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-
	1	15	14	9.4	8.8	14	8.9	7.2	6.8	11	15	15	21	13	16	11	12	14	14
	1	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(3.5)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(5.8)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.7)
	1	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(6.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(3.0)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3
	1	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)
	1	ND(4.1)	ND(3.3)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.9)
	1	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.3)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(3.3)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(4.7)
	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)	-	-	-
	1	48	58	71	45	69	68	44	47	64	68	70	60	53	68	66	61	49	69
	1	ND(4.7)	ND(4.3)	4.0	5.0	3.6	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.9)	6.5	ND(3.9)	ND(3.9)	5.2	5.6	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.3)
	1	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(3.9)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(5.0)

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)  
 を追加で測定。(2011/5/30～)  
 を追加で測定。(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東