

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参 考 資 料 >
2016年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	5月4日	5月4日	5月4日
採取時刻			
全			
H-3(約12年)			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
悪天候により採取中止

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	260 <6/10>	60 [1/15]
H-3(約12年)	4,400 [9/21]	20,000 [9/27]	2,600 <5/24>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。 は2014年。[]は2015年。

