

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日
採取時刻	9:20	9:00	9:15	9:10
Cs-134(約2年)	420	140	190	21
Cs-137(約30年)	2,100	600	900	130
全	2,700	1,100	3,500	180
H-3(約12年)	1,000	1,100	270	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

