

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 4 月 8 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
採取時刻	8:10	7:40	7:55	7:45
Cs-134(約2年)	510	130	240	26
Cs-137(約30年)	2,600	720	1,200	130
全	3,500	1,200	3,900	170
H-3(約12年)	1,000	1,100	370	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

