

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 5 月 1 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 4月29日 | 4月29日 | 4月29日 | 4月29日 |
| 採取時刻 | 7:20 | 6:55 | 7:10 | 7:00 |
| Cs-134(約2年) | 240 | 240 | 580 | 36 |
| Cs-137(約30年) | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 180 |
| 全 | 1,600 | 2,100 | 5,300 | 270 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 760 | ND(120) | ND(120) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

