

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
採取時刻	7:40	8:00	7:45	8:05
Cs-134(約2年)	180	150	440	50
Cs-137(約30年)	890	770	2,200	220
全	1,200	1,500	3,100	320
H-3(約12年)	ND(95)	380	110	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

