

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日
採取時刻	7:20	7:05	7:15	7:10
Cs-134(約2年)	180	450	100	22
Cs-137(約30年)	1,000	2,500	550	120
全	1,200	4,800	3,200	320
H-3(約12年)	ND(130)	970	190	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

