

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日
採取時刻	7:25	7:10	7:20	7:15
Cs-134(約2年)	530	240	160	13
Cs-137(約30年)	3,000	1,500	960	100
全	3,200	3,700	4,100	210
H-3(約12年)	160	880	180	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

