

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日
採取時刻	7:25	7:10	7:20	7:15
Cs-134(約2年)	730	240	180	13.0
Cs-137(約30年)	4,300	1,400	1,000	74
全	5,500	3,600	3,900	230
H-3(約12年)	340	990	300	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

