

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日
採取時刻	6:45	7:10	6:50	7:15
Cs-134(約2年)	790	220	120	14
Cs-137(約30年)	4,700	1,300	730	79
全β	7,100	3,600	3,100	190
H-3(約12年)	740	810	270	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

