

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	790	210	180	14
Cs-137(約30年)	4,600	1,400	1,100	75
全	6,700	3,500	3,600	130
H-3(約12年)	700	750	170	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

