

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日
採取時刻	7:55	7:40	7:50	7:45
Cs-134(約2年)	810	230	170	14
Cs-137(約30年)	5,000	1,400	1,100	79
全β	6,900	3,600	3,300	170
H-3(約12年)	640	640	200	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

