

1. 福島第一原子力発電所周辺における海水分析結果(福島第一港湾外近傍)

単位:ベクレル/リットル、NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※各地点の値は、「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」の最新値。

※※台風10号の影響により、試料採取地点の安全が確保できないため、1～4号機放水口から南側に約330m地点において試料を採取。(2016年9月14日～)

【港湾口北東側】

セシウム134 : ND(0.64) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.69) 12/26 採取
 全ベータ : ND(17) 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.7) 12/19 採取

【港湾口東側】

セシウム134 : ND(0.67) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.52) 12/26 採取
 全ベータ : ND(17) 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.7) 12/19 採取

【港湾口南東側】

セシウム134 : ND(0.78) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.73) 12/26 採取
 全ベータ : ND(17) 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.7) 12/19 採取

【北防波堤北側】

セシウム134 : ND(0.83) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.58) 12/26 採取
 全ベータ : ND(17) 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.7) 12/19 採取

【南防波堤南側】

セシウム134 : ND(0.69) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.56) 12/26 採取
 全ベータ : ND(17) 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.7) 12/19 採取

【5,6号機放水口北側】

セシウム134 : ND(0.50) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.66) 12/26 採取
 全ベータ : 13 12/26 採取
 トリチウム : 2.7 12/26 採取

【南放水口付近】 ※※

セシウム134 : ND(0.50) 12/26 採取
 セシウム137 : ND(0.63) 12/26 採取
 全ベータ : 10 12/26 採取
 トリチウム : ND(1.9) 12/26 採取

【参考】基準値

	セシウム 134	セシウム 137	トリチウム	ストロンチウム 90
告示濃度限度	60	90	60,000	30
WHO飲料水 水質ガイドライン	10	10	10,000	10

告示濃度限度:実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に定める告示濃度限度(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度)

