

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4				
	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(5.0)				
	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(4.9)				
	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(5.6)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.1)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.9)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.6)				
	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-				
	ND(6.4)	ND(6.7)	ND(5.8)	ND(5.9)	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(5.8)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(6.3)	ND(6.0)	ND(6.8)	ND(4.9)	ND(5.9)	ND(5.7)				
	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.6)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(5.3)				
	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.9)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4				
	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(6.5)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(7.9)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.7)				
	ND(3.7)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)				
	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(6.0)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.5)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.2)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(5.1)				
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-				
	15	8.9	9.4	14	14	9.7	9.7	9.4	14	11	12	10	12	14	8.7	9.4	12				
	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(6.7)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(6.5)	ND(5.8)	ND(4.0)	ND(5.6)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.6)				
	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.0)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4				
	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.2)	8.9	5.4	7.4	8.1	6.2	15	3.9	8.5	7.4	8.5	12	ND(4.8)	ND(4.8)	9.3				
	ND(5.4)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.9)				
	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(5.0)	5.5	ND(3.9)	5.2	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.3)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(3.8)	8.0	8.9	ND(5.0)	ND(5.4)	ND(4.9)	7.1	5.5	5.7	ND(5.6)	ND(4.4)	6.9	ND(4.3)	ND(5.2)	5.0				
	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-				
	85	78	59	61	58	59	71	56	91	59	66	81	78	94	71	83	66				
	7.7	ND(4.7)	ND(5.0)	7.5	7.4	7.4	6.2	5.1	ND(5.2)	6.2	6.2	ND(5.4)	7.0	6.6	6.6	5.6	ND(5.2)				
	ND(5.6)	4.7	ND(5.6)	7.0	ND(4.9)	6.9	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.7)	5.6	ND(4.3)	5.4	ND(5.3)	4.9	6.2	3.6	ND(3.9)				

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東